

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 3일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 6월 25일(목) 10:25경 충남 홍성군 소재 창고 증축공사 현장에서 재해자가 **지게차 포크 위에 올라 작업 중 바닥으로 떨어져 사망**



**예방
대책**

- 지게차는 화물의 하역·운반 등 주된 용도에만 사용하고 고소 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업에 적합한 발판을 사용합니다.
- 추락 위험이 있는 고소 작업 등을 하는 경우 안전모, 안전대 등 개인보호구를 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 8월 5일 11:00



업종	재해 유형
건설업	부딪힘



'26년 8월 4일(화) 11:11경 전남 여주시 소재 옹벽 설치 공사 현장에서 재해자가 굴착기와 지게차 유도 작업 중 경사로에 후진으로 올라오던 굴착기에 부딪혀 사망



예방 대책

- 차량계 건설기계 사용 작업 시 장비별로 유도자와 일정한 표준신호 방법을 정하여 신호합니다.
- 유도자는 운전자가 잘 보이는 곳에 위치하고, 운전자는 유도자의 신호, 유도에 따라 안전하게 운행합니다.

중대재해 발생 알리


배포일시 : 2026년 8월 7일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 6일(목) 09:33경 대전 동구 소재 빌라 창호 설치 공사 현장에서 재해자가 창호 프레임 인양 작업 중 기존 창호 난간이 파손되며 난간과 함께 떨어져 사망



**예방
대책**

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용·체결하도록 관리합니다.
- 파손 위험이 있는 외부난간 등에는 무리한 하중을 가하지 않습니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 11일 17:00



업종	재해 유형
건설업	감전



'26년 8월 10일(월) 10:30경 전남광주 장성군 소재 개인 세대 전기 인입공사 현장에서 재해자가 사다리에서 올라 전선 연결 작업 중 **피복이 노출된 전선에 감전(추정) 되어 사망**



예방 대책

- 인입배선 결선작업 시 감전위험 발생 우려가 있는 경우에는 해당 전로를 정전시키고 작업합니다.
- 충전전로에서 작업하는 작업자에게 절연용 보호구를 지급하고 착용하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 12일 11:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 11일(화) 06:52경 충남 당진시 소재 폐가 지붕 해체공사 현장에서 재해자가 지붕 위에 올라 해체 작업 중 밟고 있던 슬레이트가 파손되며 떨어져 사망



예방 대책

- 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상의 발판 또는 추락방호망을 설치합니다.
- 추락 위험이 있는 지붕 위에서 작업 시 작업자에게 안전모와 안전대를 지급하고 안전대 부착설비를 설치합니다.

동대문 디자인 플라자

배포일시 : 2026년 8월 13일 17:00



재해 유형	작은 공포
탈어짐	공포 진행



'26년 8월 12일(수) 12:35경 경기 동두천시 소재 폐건물
지붕 해체공사 현장에서 재해자가 지붕 위에 올라 이동 중
발고 있던 슬레이트가 파손되며 떨어져 사망



예비 대학

- 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상의 발판 또는 추락방호망을 설치합니다.
- 추락 위험이 있는 지붕 위에서 작업 시 작업자에게 안전모와 안전대를 지급하고 안전대 부착설비를 설치합니다.

중대재해 발생-알림


배포일시 : 2026년 8월 19일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 14일(금) 09:52경 충남 천안시 소재 창고 지붕 천막 교체 공사 현장에서 천막 교체 작업 중 **뚝고** 있던 **노후화된 천막이 찢어지면서 떨어져 치료 중 사망**



예방 대책

- 창고 지붕 천막 교체 작업 등 추락할 위험이 있는 경우 지붕 하부에 추락방호망을 사전에 설치하여야 합니다.
- 추락방호망 설치가 어려운 경우 안전대 부착설비를 설치 하고 안전모와 안전대를 지급·착용하여야 합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 19일 17:00



업종	재해 유형
건설업	맞음



'26년 8월 15일(토) 08:45경 강원 강릉시 소재 배수로 설치 공사 현장에서 **후대용 연삭기로 거푸집에 용접한 부위 절단 작업 중 깨진 연삭숫돌의 파편에 맞아 사망**



예방 대책

- 후대용 연삭기 등 회전체의 날이 튕겨 날아오거나 베일 위험을 예방하기 위해 방호덮개를 설치하여야 합니다.
- 연삭기 제원에 맞는 연삭숫돌을 장착하고 방호덮개를 임의로 해제하지 않도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 8월 20일 11:00



업종	재해 유형
건설업	깔림·뒤집힘



'26년 8월 19일(수) 08:09경 경북 김천시 소재 교회 리모델링 공사 현장에서 재해자가 소형 굴착기에 탑승하여 계단으로 내려오던 중 굴착기가 넘어져 깔림



**예방
대책**

- 주변 작업환경(지형 등)을 고려한 굴착기의 운행경로, 운반 방법 등 포함 작업계획을 사전에 수립하고 계획대로 안전한 경로로 운행·작업하여야 합니다.
- 굴착기 운전석 이탈 방지를 위해 안전띠를 반드시 착용하고 안전띠의 정상 작동 여부를 사전에 확인·점검합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 24일 17:00



업종	재해 유형
건설업	깔림·뒤집힘



'26년 8월 23일(일) 08:10경 경기 파주시 소재 건물
신축공사 현장에서 크레인으로 인양 중인 철근 다발에
걸려 함께 팔려 올라간 **다른 철근 다발이 떨어지며 밑에
있던 재해자가 깔려 사망**



예방 대책

- 크레인을 사용하여 작업하는 경우 작업자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 합니다.
- 중량을 취급 작업 시 올바른 작업방법, 줄걸이 방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획대로 작업을 진행합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 25일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐

'26년 8월 24일(월) 13:57경 경기 안산시 소재 배관
철거공사 현장에서 배관실 내 진입하여 배관 설치 상태를
확인하면서 **이동 중 개구부로 떨어져 사망**



**예방
대책**

- 추락 위험이 있는 장소에는 안전난간, 수직형 추락방망을 설치하거나 또는 덮개를 설치합니다.
- 배관실 내 점검 통로에는 75력스 이상의 조도를 확보하고 추락 위험 장소 등에 위험 경고표지를 설치합니다.

중대재해 발생 알리


배포일시 : 2026년 8월 26일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 19일(수) 14:08경 부산 강서구 소재 숙박 시설 신축공사 현장에서 재해자가 이동식비계에 올라 천장 표면 마감 작업 중 **이동식비계가 전도되며 떨어져 사망**



**예방
대책**

- 비계의 갑작스러운 이동 및 전도를 방지하기 위해 브레이크·뺨기 등으로 바퀴를 고정하고 아웃트리거를 설치합니다.
- 이동식 비계의 최상부에서 작업 하는 경우 안전모 착용 및 구조와 설치요건을 준수하여 안전난간을 설치합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 8월 27일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 26일(수) 11:55경 경기 수원시 소재 아파트
외벽에서 달베계에 탑승하여 외벽 방수작업 중 **작업용
로프가 파단되어 떨어져 사망**



**예방
대책**

- 달베계 작업 시 안전대를 지급하고 작업용 로프와 별도로 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결한 후 작업합니다.
- 달베계의 작업용 로프와 구명줄이 모서리 등에 마찰로 인해 파단되지 않게 모서리면에 보호덮개를 설치합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2026년 8월 27일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 26일(수) 14:15경 서울 서대문구 소재 대학교 건물에서 달베기에 탑승하여 외벽 방수작업 중 **작업대가 작업용 로프로부터 미끄러져 내려가면서 떨어져 사망**



예방 대책

- 달베기 작업 시 작업용 로프와 별도로 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결한 후 작업합니다.
- 달베기 작업 전 작업용 로프 및 구명줄, 작업대와 샤를 등을 점검하고 결함이 있는 설비는 제거 또는 폐기합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 8월 31일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 8월 11일(화) 10:05경 충북 청주시 소재 아파트
신축 공사 현장에서 재해자가 **안전난간 해체 작업 중**
해체된 안전난간과 함께 떨어져 치료 중 사망



예방 대책

- 안전 시설물이 일시적으로 해체되어 추락 등 위험이 발생하는 경우 별도의 예방조치(안전대부착설비 등)를 하여야 합니다.
- 안전시설물 해체 작업을 하는 경우 위험성평가를 통해 사전에 위험요인·예방대책을 포함한 작업계획을 수립하고 종사자에게 공유하여야 합니다.