

호우·태풍 대비 위험요인별 핵심점검사항

공통 Check Point

- 기상특보 발령 상황을 상시 모니터링하며 신속 대처하는가?
- 예비 특보 발령지역 사업장은 재택·유연근무, 휴가 등을 적극 활용하는가?
- 호우·태풍에 의한 급박한 산업재해 위험이 있는 경우 즉시 작업중지하는가?

위험 요인별 Check Point

위험 요인	점검 사항
강 풍	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 시설물·자재·지붕·간판 등 강풍에 날릴 위험요소를 확인·대비하였나? ✓ 타워크레인 붐이 자유롭게 회전하도록 브레이크를 해제하였나? ✓ 강풍 시 철골조립, 양중작업 등 야외작업을 중지하였나?
침 수	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 배수로, 배수시설 등을 사전점검·정비하였나? ✓ 지하구조물 등 침수 우려 장소를 확인하고 작업중지 조치하였나? ✓ 침수(우려) 장소에 인원·차량 출입을 통제하였나?
붕 괴	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 옹벽, 석축 등 붕괴 우려 장소에 대해 사전점검 하였나? ✓ 방수포, 흙막이지보공 설치 등 붕괴예방 조치를 하였나? ✓ 붕괴·매몰 발생 우려 장소에 출입통제 및 통행금지를 하였나? ✓ 산사태 우려 지역은 사전 대비태세 유지를 하였는가?(대피계획 등)
감 전	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 충전부 및 배전반 등으로 빗물이 유입되지 않도록 관리하였나? ✓ 누전차단기 연결, 외함접지, 절연상태 등을 점검 및 보수하였나? ✓ 침수 등 손상된 기계·설비 점검 시 사전 전원차단 조치를 하였나?

