

소규모건설현장 추락재해예방 자율점검표

현장명:

점검일자:

책임자:

구분	자율점검 항목	점검자	점검결과
개구부상의 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 ▲ 임시로 난간 등 해체시 추락방호망 및 안전대 부착설비 		
비계상의 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 작업발판 구조 및 설치 ▲ 작업발판 단부 안전난간 설치 ▲ 추락방호망 설치 		
지붕작업시 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 폭 30cm이상 작업발판 설치상태 ▲ 채광창 안전덮개 설치상태 ▲ 지붕단부 안전난간 설치 유무 (어려운 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비 설치) ▲ 지붕진입을 위한 승강설비 설치 유무 		
사다리작업시 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 전도방지 조치 상태 ▲ 2인1조 작업 준수 ▲ 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 작업 금지 ▲ 작업높이 3.5미터 초과 시 사용금지 확인 안전모·안전대 착용 		
고소작업대 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 안전난간 설치상태(+과상승방지장치) ▲ 안전모·안전대 착용 여부 ▲ 작업자 탑승상태 주행 금지 여부 		
철골작업시 추락방지	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 승강로 설치상태 ▲ 추락방호망 및 안전대 부착설비 ▲ 안전대 및 부속설비 이상유무 확인 		
개인보호구 (안전모, 안전대)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 개인보호구 적정 지급 및 착용 여부 		
기타	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 기타 추락재해예방을 위한 안전시설 등 		