

< 중대재해 발생 알림 >

업 종

건설업

재해 유형

떨어짐

'26. 5. 25. 8:00경 대구 남구 소재 건설업 현장에서 판넬 실측 작업 중 고소 작업대가 1톤 트럭 위로 전도되면서 작업대에 있던 재해자 2명이 바닥으로 떨어져 3개월 이상 요양이 필요한 골절상을 입음



예방대책

- 고소작업대 설치 전 지반의 경사·요철·침하 여부 등을 확인하고, 수평을 유지한 상태에서 작업하여 고소작업대의 전도되지 않도록 관리
- 고소작업대에서 작업 시 안전대를 착용하고, 안전대 걸이 시설에 안전대를 체결 후 작업하도록 관리