

중대재해 발생 알리


배포일시 : 2026년 7월 2일 11:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 6월 17일(수) 16:33경 경기 안산시 소재
공장 중층 공사 현장에서 **자재 운반 작업**
중 밟고 있던 판넬이 파손되면서 떨어져
치료 중 사망



**예방
대책**

- 판넬 등 강도가 약한 재료의 위에서 작업 시 견고한 구조의 작업발판을 설치하여야 합니다.
- 작업발판 설치가 불가능한 경우 추락방호망 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지그·체결하도록 관리·감독하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 7월 2일 11:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 6월 22일(월) 13:37경 서울 강서구 소재
건설공사 현장에서 **이동식 사다리에 올라가
배수밸브 설치 작업 중 떨어져 치료 중 사망**



예방 대책

- 이동식 사다리 위에서 작업하는 경우 아웃리거 설치, 2인1조 작업 등을 통해 사다리가 넘어지지 않도록 조치합니다.
- 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지하고 작업높이가 2m 이상인 경우 안전모, 안전대를 착용합니다.

중대재해 발생-알림


배포일시 : 2026년 7월 2일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 1일(수) 10:10경 경북 구미시 소재 공장 리모델링 공사현장에서 석고보드 보수 작업을 하다 **인접 건물에 떨어진 자재를 가져다 놓고 이동 중 건물 사이로 떨어져 사망**



예방 대책

- 떨어짐 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 또는 추락 방호망 등 추락방지 조치를 하여야 합니다.
- 협소한 공간 등으로 안전난간·추락방호망 설치가 불가한 경우 안전대부착설비 설치와 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 7월 2일 17:00



업종	재해 유형
건설업	끼임



'26년 7월 1일(수) 16:11경 충남 아산시 소재 철도 공사 현장에서 가동 중인 컨베이어의 하부에서 점검 작업 중 컨베이어 벨트와 지지대 사이에 끼여 사망



예방 대책

- 가동 중인 컨베이어로 인해 끼일 위험이 있는 장소에는 출입금지 및 덮개·울·슬리브 설치를 하여야 합니다.
- 끼일 위험이 있는 장소에서 수리·점검 등 작업 시 해당 기계·설비의 가동을 사전에 중지하여야 합니다.

중대재해 발생 알리


배포일시 : 2026년 7월 10일 17:00



업종	재해 유형
건설업	무너짐



'26년 7월 9일(목) 08:02경 대구 남구 소재 불법 증축물
철거 공사 현장에서 화장실 벽체 철거 작업 중 **전도되는**
조적 벽체에 깔려 사망



예방 대책

- 벽체 해체작업을 하는 경우 벽체 상부에서 작은 면적 단위로 분할하여 하부 방향으로 순차적으로 작업합니다.
- 벽체 전도방지를 위한 지지대를 설치 등 벽체가 갑자기 무너져 발생할 수 있는 위험을 예방하여 안전을 확보합니다.

중대재해 발생-알림

배포일시 : 2026년 7월 14일 17:00



업종	재해 유형
건설업	맞음



'26년 7월 13일(월) 13:23경 충북 음성군 소재 주택 리모델링 건설 현장에서 **실내 벽체 해체 작업 중 천장에 매달려 있다 떨어진 시멘트 블록에 맞음**



예방 대책

- 철거 등의 작업 시 안전모 등 보호구를 착용하고 낙하할 위험이 있는 물체는 수시로 점검하고 이를 제거하여야 합니다.
- 철거 작업 시 작업순서 및 작업방법, 사고예방대책 등을 포함한 작업계획을 사전에 수립하고 계획에 따라 안전하게 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 7월 15일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 14일(월) 14:25경 강원 춘천시 소재 도로 건설 현장 내 옹벽 상부의 경사면에서 **낙석 방지 시설물 설치 작업 중 경사면을 따라 굴러 옹벽 아래로 떨어져 사망**



**예방
대책**

- 경사면·옹벽 상부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 미끄러지거나 넘어지지 않도록 안전한 이동통로·작업발판을 설치하고 구조 기준에 맞는 안전난간을 설치하여야 합니다.
- 안전난간의 설치가 불가능한 경우, 안전대부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 착용·체결하도록 관리·감독하여야 합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 7월 24일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 23일(목) 10:02경 대구 수성구 소재 연구소
신축 공사 현장에서 2층 창호틀 해체 작업 중 **단부로**

떨어져 사망



**예방
대책**

- 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간, 추락방호망 등을 설치합니다.
- 작업여건 상 안전난간 등의 설치가 어려운 경우 안전대 부착 설비를 설치하고 안전대를 지급·체결하도록 관리합니다.

중대재해 발생 알리

배포일시 : 2026년 7월 28일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 25일(토) 09:33경 경기 김포시 소재 공장 지붕 보수 공사 현장에서 지붕 판넬 해체 작업 중 해체된 판넬을 잡으려다 **고소작업대에서 떨어져 사망**



예방 대책

- 고소작업대에서 작업 시 안전대를 착용하고, 안전대 걸이 시설에 안전대를 체결 후 작업하도록 관리합니다.
- 고소작업대를 상승시킨 상태에서 작업대를 벗어나거나 또는 다른 물체를 잡아 당기고 미는 행위를 금지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 7월 28일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 27일(월) 07:42경 경북 경주시 소재 주택
신축 공사 현장에서 재해자가 철골 위에서 **철골 조립**
작업 중 바닥으로 떨어져 사망



**예방
대책**

- 추락 위험이 있는 철골 구조물 상부에서 작업 시 추락방호망을 설치한 후 작업을 실시합니다.
- 추락방호망 설치가 어려운 경우 안전대 부착설비를 설치하고 작업자에게 안전대를 지급 후 체결하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생-알림

배포일시 : 2026년 7월 29일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 27일(월) 13:45경 경북 포항시 소재 금속
제조 공장 내 철거공사 현장에서 재해자가 철거 작업을
위해 배관을 뚫고 이동 중 바닥으로 떨어져 사망(추정)



예방 대책

- 추락 위험이 있는 장소에는 안전난간, 추락방호망 설치 등의 방호조치를 실시합니다.
- 추락 위험 구간에는 출입을 금지하고 작업자가 안전하게 통행할 수 있는 통로를 설치 후 통로표시를 합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2026년 7월 29일 17:00



업종	재해 유형
건설업	떨어짐



'26년 7월 28일(화) 06:44경 경북 구미시 소재 공장
지붕 교체공사 현장에서 칼라강판 덧씌우기 작업 중
밟고 있는 채광창이 파손되며 떨어져 사망



예방 대책

- 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상의 발판 또는 추락방호망을 설치합니다.
- 추락 위험이 있는 지붕 위에서 작업 시 작업자에게 안전모와 안전대를 지급하고 안전대 부착설비를 설치합니다.