

# 참고

## 온열질환 예방 및 휴게시설 사전점검표

### 1 사업장 개요

건설업체명		현 장 명	
소 재 지		현 장 소 장	
사 업 장 관 리 번 호		사 업 장 개 시 번 호	
공 사 기 간		공 사 금 액	백만원
점 검 자	(서명)	연 락 처 팩 스 번 호	

### 2 온열질환 예방 사전점검표

	<b>물 시원한 물 자주 마시기</b>	
→ 시원하고 깨끗한 물 충분히 제공	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
	<b>냉방장치 실내·옥외 작업장 온도 낮추기</b>	
→ 폭염작업 시 (이동식)에어컨, 산업용 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
	<b>휴식 주기적으로 쉬기</b>	
→ 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 체감온도 33도 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
	<b>보냉장구 근로자 체온 낮추기</b>	
→ 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
	<b>119 신고 응급조치 및 119 신고</b>	
→ 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119에 신고	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
	<b>그 외 예방조치</b>	
→ 작업장소에 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 폭염작업 전 온열질환 증상 및 응급조치 요령 알리기	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(쉼터 및 그늘진 장소) 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	
→ 휴식시간 추가 배정 등 온열질환 민감군 관리, 폭염작업 시간 단축 * 신규배치자, 과거 온열질환 경력자, 고령자 등	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요	

### 3

## 휴게시설 설치 · 관리기준 점검표

 <b>산업안전보건법상 휴게시설 설치</b>	
→ 산업안전보건법 제128조의2에 따른 휴게시설 설치 여부	<input type="checkbox"/> 설치 <input type="checkbox"/> 미설치
 <b>크기 최소 바닥면적과 천장까지의 높이</b>	
→ 최소 바닥면적 6㎡ 이상, 바닥면에서 천장까지 높이 2.1m 이상	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 동시 사용인원 등을 고려하여 근로자대표와 협의하여 정하였는지 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 <b>위치 이용하기 편리하고 안전한 곳에 설치</b>	
→ 휴식시간에 이용하기 편리하고 가까운곳에 설치 <small>* 작업장소에서 휴게시설까지의 왕복 이동에 걸리는 시간이 휴게시간의 20% 넘지 않는 곳에 위치</small>	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 화재폭발, 유해물질, 분진 및 소음 노출장소에서 떨어진 곳에 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 <b>온도·습도·조명·환기 적정 기준 준수</b>	
→ 적정 온도(18~28도) 유지할 수 있는 냉난방 기능 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 적정 습도(50~55%) 유지할 수 있는 습도 조절 기능 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 적정 조도(100~200럭스) 유지할 수 있는 조명 조절 기능 설치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 창문 등을 통해 환기를 시킬 수 있는지 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 <b>비품 구비 및 관리</b>	
→ 의자 등 휴식에 필요한 비품 구비	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 마실 수 있는 물이나 식수 설비 구비	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 휴게시설을 알아볼 수 있는 표지를 외부에 부착	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
→ 관리 담당자 지정	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 <b>목적 외 사용금지</b>	
→ 휴게시설 목적 외의 용도로 사용 금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요

### 4

## 개선계획

개선계획