

2026 설 연휴 대비

# 사업장 화재·폭발 자율안전 점검표



## 사업장 개요

사업장명		업종 (산업분류코드)	
소재지		담당자(전화번호)	

## 자율점검 및 조치결과

점검일자	2026년 월 일	점검자	(인)
[○: 적정, △: 보완필요, X: 부적정, 해당사항 없음]			
분류	점검사항	결과	개선계획
공통사항	<input checked="" type="checkbox"/> 화학설비의 정비·보수 등 비정형 작업 시 안전작업계획 수립 여부		
	<input checked="" type="checkbox"/> 비상연락체계, 비상대피 계획 등 비상조치 계획 정비 여부		
현장조치 확인내용	<input checked="" type="checkbox"/> 위험물 보관장소 및 보관상태 이상 유무 확인		
	<input checked="" type="checkbox"/> 운전을 중단하는 화학설비의 내부 화학물질 제거 및 전원 차단 여부 (작업계획 수립 및 교육 여부 포함)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 고온·고압 반응기 등 화학설비 이상 유무 확인		
	<input checked="" type="checkbox"/> 인화성 액체·가스 등을 취급하는 장소의 환기 및 방폭설비 작동 여부		
	<input checked="" type="checkbox"/> 화학설비 재가동 전 점검 실시 여부		
	<input checked="" type="checkbox"/> 소화설비, 비상발전기 등 방화설비 작동·관리상태 확인		

※ 공정안전협의회 가입 여부 : [ O / X ]