



고용노동부

서울지방고용노동청서울서부지청

수신 관내 중·대형 건설현장 안전보건관리책임자 귀하
(경유)

제목 사망사고 사례전파 및 중·대형 건설현장 자율점검 실시안내

1. 귀 현장의 무재해를 기원합니다.
2. 2026.5.26. 서울시 서대문구 소재 고가도로 철거공사 현장에서 고가도로가 붕괴되어 3명이 사망한 대형사고가 발생한데 이어
 - 2026.9.29. 서울 서초구 소재 건설현장에서 건물 내 천장 활석작업 진행중 일부구간 잔재 콘크리트가 무너져 낙하한 콘크리트 덩어리에 근로자가 맞아 사망한 사고가 발생하는 등 서울지역 소재 중·대형 건설현장에서 각종 사망사고가 지속적으로 발생하고 있습니다

<서울지역 중·대형 건설현장 주요 사망사고>

2026.3.13.(강남구)크랍셀 양중 작업 중 줄걸이가 풀리면서 양중물에 재해자가 맞아 사망
2026.5.26.(서대문구)고가도로 철거공사 현장에서 이상징후 확인되어 안전진단 중 고가도로 붕괴로 3명사망
2026.6.9.(관악구)EPS실 케이블트레이 설치 중 개구부로 재해자가 추락하여 사망
2026.8.5.(서초구)주차타워 외부 판넬작업 중 재해자가 카리프트의 균형추와 타워 빔 사이에 끼여 사망
2026.9.29.(서초구)활석작업 중 일부구간 잔재 콘크리트가 무너져 낙하한 콘크리트 덩어리에 재해자가 맞아 사망

3. 이에 서울지역 중·대형 건설현장에 대하여 자율점검을 실시토록 안내하오니, 우리지청 관내 건설현장에서는 아래와 같이 자율점검을 실시하고 그 결과를 제출하시기 바랍니다.
 - 2026.10.6.(화)~2026.10.25(일)기간 동안 붙임 자율점검표를 활용하여 노·사합동으로 안전보건조치 실태를 자체적으로 점검하고 유해·위험요인을 발굴하여 이를 개선
 - * 특히 설계도서 및 시방서, 유해위험방지계획서 및 작업계획서 등 준수여부 필수확인
 - 자율점검표 및 개선결과(붙임서식 활용)를 2026.10.30(금)까지 02-6915-4335로 회신 (팩스송부)
4. 향후 우리지청에서는 중·대형(공사금액 50억 이상) 건설현장을 대상으로 불시감독 (자율점검 미실시 또는 불량건설현장 우선 또는 임의 선정)을 실시하고, 법 위반 사항에 대해서는 행정 및 사법조치 등 강력조치할 예정이오니 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 자율점검표(양식)1부. 끝.

서울지방고용노동청서울서부지청장



팀장	조경하	과장	전결 2026. 10. 6. 김숙자
협조자			
시행	산재예방감독과-8536	(2026. 10. 6.)	접수
우 04173	서울특별시 마포구 삼개로 20 (도화동 251-1 근신빌딩 별관) 6층 / http://www.moel.go.kr/seoulseobu		
산재예방감독과			
전화번호	02-2077-6198	팩스번호	02-6915-4335 / khcho2015@korea.kr / 비공개(4)