

## 지붕공사 작업 전 필수 점검사항

추락

추락

✓ 사전에 지붕의 재질이나 채광창 등 추락위험요인을 파악하였는가?

✓ 지붕진입을 위한 승강설비\*는 설치되어 있는가?

\*고정식 사다리, 워킹타워, 고소작업대(차)

적정

부적정

✓ 추락 위험이 있는 경우 근로자가 안전대를 걸 수 있는 견고한 안전대 부착설비가 설치되어 있는가?

✓ 지붕 위에 자재(태양광 모듈 및 지지대)를 집중 또는 과적하지 않았는가?

✓ 취약한 지붕재(채광창 등)에 추락방호 조치 (발판, 안전덮개\*, 추락방지망, 안전대 착용 중 하나 이상의 조치)가 되어 있는가?

\*채광창 위에 설치되는 것으로 원칙적으로 밟지 않아야 하나, 이동·작업 중 밟을 경우 작업자의 추락을 방지 할 수 있는 설비

적정

부적정

✓ 지붕 단부에 추락방호조치(안전난간, 추락방지망, 안전대 착용 중 하나 이상의 조치)가 되어 있는가?

적정

부적정

✓ 개인보호구(안전대, 안전모 등)를 착용하고 작업하는가?

적정

부적정

장비

✓ 작업반경 내 관계근로자 외 출입금지 조치가 이루어져 있는가?

적정

부적정

✓ 고소작업대(차) 탑승설비 단부에 안전난간이 설치되어 있는가

\*탑승설비에 안전난간이 모두 설치된 경우에도 안전대 착용

적정

부적정