

참고

온열질환 예방 및 휴게시설 사전점검표

1 사업장 개요

건설업체명		현장명	
소재지		현장소장	
사업장 관리번호		사업장 개시번호	
공사기간		공사금액	백만원
점검자	(서명)	연락처 팩스번호	

2 온열질환 예방 사전점검표

 물 시원한 물 자주 마시기	<ul style="list-style-type: none"> 시원하고 깨끗한 물 충분히 제공 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 냉방장치 실내·육외 작업장 온도 낮추기	<ul style="list-style-type: none"> 폭염작업 시 (이동식)에어컨, 산업용 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 설치 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 휴식 주기적으로 쉬기	<ul style="list-style-type: none"> 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식 체감온도 33도 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 보냉장구 근로자 체온 낮추기	<ul style="list-style-type: none"> 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 119 신고 응급조치 및 119 신고	<ul style="list-style-type: none"> 온열질환자 의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119에 신고 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 그 외 예방조치	<ul style="list-style-type: none"> 작업장소에 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록 폭염작업 전 온열질환 증상 및 응급조치 요령 알리기 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(섶터 및 그늘진 장소) 설치 휴식시간 추가 배정 등 온열질환 민감군 관리, 폭염작업 시간 단축 * 신규배치자, 과거 온열질환 경력자, 고령자 등 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요

3 휴게시설 설치·관리기준 점검표

 산업안전보건법상 휴게시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> 산업안전보건법 제128조의2에 따른 휴게시설 설치 여부 	<input type="checkbox"/> 설치 <input type="checkbox"/> 미설치
 크기 최소 바닥면적과 천장까지의 높이	<ul style="list-style-type: none"> 최소 바닥면적 6㎡ 이상, 바닥면에서 천장까지 높이 2.1m 이상 동시 사용인원 등을 고려하여 근로자대표와 협의하여 정하였는지 여부 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 위치 이용하기 편리하고 안전한 곳에 설치	<ul style="list-style-type: none"> 휴식시간에 이용하기 편리하고 가까운곳에 설치 * 작업장소에서 휴게시설까지의 왕복 이동에 걸리는 시간이 휴게시간의 20% 넘지 않는 곳에 위치 화재폭발, 유해물질, 분진 및 소음 노출장소에서 떨어진 곳에 설치 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 온도·습도·조명·환기 적정 기준 준수	<ul style="list-style-type: none"> 적정 온도(18~28도) 유지할 수 있는 냉난방 기능 설치 적정 습도(50~55%) 유지할 수 있는 습도 조절 기능 설치 적정 조도(100~200럭스) 유지할 수 있는 조명 조절 기능 설치 창문 등을 통해 환기를 시킬 수 있는지 여부 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 비품 구비 및 관리	<ul style="list-style-type: none"> 의자 등 휴식에 필요한 비품 구비 마실 수 있는 물이나 식수 설비 구비 휴게시설을 알아볼 수 있는 표지를 외부에 부착 관리 담당자 지정 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요
 목적 외 사용금지	<ul style="list-style-type: none"> 휴게시설 목적 외의 용도로 사용 금지 	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 개선 필요

4 개선계획

개선계획